

Форма 1.16. Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства

Наименование регулируемой организации	Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации- Физико-Энергетический институт имени А.И. Лейпунского (АО "ГНЦ РФ-ФЭИ")
ИНН	4025442583
Местонахождение (фактический адрес)	249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко д.1

Контрольные замеры
Режимный день 20.06.2018 года

Главная понизительная подстанция 110/6 кВ № 309 "Обнинск"

часы		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Напряжение	І с.ш. 110 кВ	118	120	120	120	120	121	120	119	117	115	115	115	115	116	117	117	117	118	118	119	119	119	119	119
	ІІ с.ш. 110 кВ	118	120	120	120	120	121	120	119	11	115	115	115	115	116	117	117	117	118	118	119	119	119	119	119
Нагрузка (А)	желтая фаза	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	20	20	20	20	20	20	20
ВЛ-1 110кВ	зеленая фаза	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	20	20	20	20	20	20	20
Балабаново	красная фаза	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30	20	20	20	20	20	20	20
Нагрузка (А)	желтая фаза	70	70	70	70	70	70	70	150	150	200	200	200	200	200	150	150	100	50	60	60	60	60	60	60
ВЛ-2 110кВ	зеленая фаза	70	70	70	70	70	70	70	150	150	200	200	200	200	200	150	150	100	50	60	60	60	60	60	60
Мирная	красная фаза	70	70	70	70	70	70	70	150	150	200	200	200	200	200	150	150	100	50	60	60	60	60	60	60
Нагрузка ШСМВ 110 кВ, амперы	желтая фаза	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	зеленая фаза	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	красная фаза	10	10	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Напряжение шины 6 кВ	линейное	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,2	6,2	6,2	6,25	6,25	6,25	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	желтая фаза	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,58	3,58	3,58	3,61	3,61	3,61	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
	зеленая фаза	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,58	3,58	3,58	3,61	3,61	3,61	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
	красная фаза	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,58	3,58	3,58	3,61	3,61	3,61	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Тр-р №1 мощность	мВА	0,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9	2,2	2,2	2	2	2,1	2,1	2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9
	мВАр	0,7	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Тр-р №2 мощность	мВА	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	2	3	3,4	3	2,5	2,3	2,2	2,2	2,1	2	1,8	1,7	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8
	мВАр	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6	1	1,3	1,2	1,1	1	1	1	1	0,9	0,8	0,8	0,9	0,7	0,5	0,5	0,5
частота	Гц	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3	50,3